

MESTO LEVICE MESTSKÝ ÚRAD V LEVICIACH	
Doslo uňa:	08 -07- 2019 -2-
č. v. č. záznamu	Číslo spisu:
54080/2019	
Prílohy:	

OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná 14, 934 03 Levice

Číslo : OU-LV-OSZP-2019/010709-VOD/CH

V Leviciach 1.7.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania vodnej stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňa 17.6.2019 začalo stavebné konanie vodnej stavby „Levice – vodovodné potrubie Svätojánska pustatina“, ktorá sa bude realizovať v meste Levice, k. ú. Levice na pozemkoch KN-E p. č.: 9636 a 9635 umiestnených mimo zastavaného územia obce. Stavebníkom vodnej stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra.

Overenie dodržania súladu povoľovanej stavby s cieľmi a zámermi územného plánovania a súhlas podľa § 120 stavebného zákona vydal všeobecný stavebný úrad Mesto Levice v liste č. j.: SÚ-2019/6350-002/Jes. zo dňa 7.5.2019.

Popis stavby :

Predmetom predloženej PD je návrh riešenia vybudovania výtlačného vodovodného potrubia z HDPE d160x9,5 mm PN 10 v dĺžke 568 v súbehu s existujúcim výtlačným vodovodným potrubím DN 150 v lokalite Svätojánska pustatina v k. ú. Levice. V súčasnosti sú nehnuteľnosti v tejto časti zásobované priamo z výtlačného potrubia DN 150 smerujúceho do vodojemu Krškany, čo spôsobuje nepriaznivé hydraulické výkyvy v potrubí. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vybudovať na ulici Svätojánsky vrch príkladku k existujúcemu výtlačnému potrubiu, pričom nové potrubie bude prevádzkované ako výtlačné a pôvodné existujúce bude zachované ako spotrebné s prípojkami. Začiatok nového výtlačného potrubia je navrhovaný v spodnej časti ulice Svätojánsky vrch pri križovatke s Družstevnou ulicou (št. cesta II/564) a ukončenie na konci ulice pri poslednom dome na pozemku p. č. 8968. Na pripojovacích bodoch na staré potrubie budú osadené 3 ks zasúvadlových uzáverov príslušného DN so zemnými súpravami a liatinovým poklopom. Potrubie bude uložené v zelenom



OKRESNÝ
ÚRAD
LEVICE

Telefón
+421/36/6355 915

E-mail
Maria.Chovanova3@minv.sk

Internet
www.minv.sk

páse alebo v krajnici asfaltovej a betónovej miestnej komunikácie. Na potrubí je navrhovaných celkom 6 ks hydrantov DN 80 so zemnou súpravou v km 0,001 podzemný obyčajný hydrant H1; km 0,120 podzemný kalníkový hydrant HK2; km 0,240 podzemný obyčajný hydrant H3; km 0,360 podzemný obyčajný hydrant H4; km 0,470 podzemný obyčajný hydrant H5; km 0,568 podzemný vzdušníkový hydrant HV6. Potrubie bude opatrené vyhľadávacím signalizačným vodičom typu CYKY 4 mm². Prevádzkovateľom navrhovaného verejného vodovodu bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Levice.


Súčasne podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení pre dobrú znalosť pomerov staveniska a dostatočné podklady pre posúdenie stavby *upúšť'a* od miestneho zisťovania a ústneho konania na pozemku investora.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení môžu účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí stavebného konania. Upozorňujeme účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, že na námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8⁰⁰ hod. do 14⁰⁰ hod. na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe – IV. poschodie, kancelária č. 415.

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia oboznámiť s podkladmi a spôsobom ich zistenia na Okresnom úrade v Leviciach, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa – IV. poschodie, kancelária č. 415 (Dopravná 14, Levice) v priebehu 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia v čase od 8:00 hod do 14:00 hod. a vyjadriť sa k týmto podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie podkladov k rozhodnutiu.




Ing. Eva Cervenáková
vedúca odboru

Toto oznámenie musí byť vyvesené najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce.

- 9 -07- 2019

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

Doručuje sa :
- Mesto Levice